

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Свердловской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. (343) 346-12-60  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Муниципального образования  
Алапаевское, Муниципального образования город Алапаевск, Махнёвского муниципального  
образования Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Свердловской области  
(наименование органа государственного надзора)

624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 6., тел. (34346) 2-19-71,  
E-mail: [tond-alapaevsk@mail.ru](mailto:tond-alapaevsk@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 106/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад "Солнышко" общеразвивающего  
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников  
Шевченко Александре Алексеевне – исполняющей обязанности должности заведующего МДОУ «Детский сад  
«Солнышко».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Фомина Е.С. ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, № 106  
Махневского МО  
(наименование органа ГПН)

от « 08 » августа 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 20 » августа 2019 г. по 10 ч 00 мин. « 28 » августа 2019

проведена проверка

Старший инспектор ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, Махневского МО УНДиПР ГУ МЧС  
России по Свердловской области капитан внутренней службы Кузьминых Александр Алексеевич.  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Солнышко" общеразвивающего вид  
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников  
расположенного по адресу: 624691, Свердловская область, Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха, ул.  
Октябрьская, 4.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Шевченко Александрой Алексеевной – исполняющей обязанности должности заведующего МДОУ  
«Детский сад «Солнышко».  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо  
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Наружные пожарные лестницы не огрунтованы и не окрашены.	Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46., Осн. НПБ 245-2001 п. 2.3. Конструкции лестниц и ограждений должны быть огрунтованы и окрашены по VII классу в соответствии с ГОСТ 9.032. Элементы конструкций лестниц и ограждений должны быть надежно присоединены друг к другу, а конструкция в целом надежно прикреплена к стене и крыше здания. Наличие трещин в заделе балок в стене, разрывов металла и деформаций конструкции не допускается.	01.08.2020г.	
2	В кранах внутреннего противопожарного водопровода низкое давление.	осн. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390" О противопожарном режиме", п. 55: Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.08.2020г.	
3	Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах	Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46., Осн. СНиП 21-01-97 * п. 6.18. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	01.08.2020г.	
4	Двери пожароопасного помещения (склад продуктов) не противопожарные.	Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46., Осн. СНиП 2.08.02-89* п. 1.82. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6ч.	01.08.2020г.	
5	Допускается попадание атмосферных осадков на электропроводку (2 этаж).	Осн. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 46. Осн. ПУЭ п. 1.1.21. Электроустановки и связанные	01.08.2020г.	

	с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от этого воздействия.		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2020 г.

(квартал, месяц).


Старший инспектор ОНДиПР МО Алапаевское, МО г. Алапаевск,  
Махневского МО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
Кузьминых Александр Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

надзору)

« 28 » августа 2019г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Шевченко Александра Алексеевна – исполняющий обязанности должности заведующего МДОУ «Детский сад «Солнышко».

(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » августа 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.